

1.) die Bezeichnung und die Anschrift der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle, der den Zuschlag erteilenden Stelle sowie der Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind:**der ausschreibenden Stelle**

Stadt Visselhövede	Telefon	+49 4262301132
Der Bürgermeister	Telefax	+49 4262301145
Marktplatz 2	E-Mail	daniel.boehmer@visselhoevede.de
27374 Visselhövede		

der Stelle, an die die konventionellen Angebote zu richten sind:

Stadt Visselhövede - elektronisch einzureichen über die Deutsch eVergabe
Der Bürgermeister
Marktplatz 2
27374 Visselhövede

2.) Verfahrensart

Öffentliche Ausschreibung nach UVgO

3.) die Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind:

Elektronische Angebote	sind zugelassen
Textform (§ 126b BGB)	ist erlaubt
Digitale Signatur	wird nicht unterstützt

4.) gegebenenfalls in den Fällen des § 29 Absatz 3 die Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit und die Informationen zum Zugriff auf die Vergabeunterlagen:

Das Vergabesystem der Deutschen eVergabe verwendet für die Verschlüsselung Ihrer Daten während der Übertragung zum Server die aktuellste Version des TLS-Verschlüsselungsverfahrens. [https-Übertragung]. Die Unterlagen können Sie unter www.deutsche-evergabe.de herunterladen.

5.) Art und Umfang der Leistung sowie den Ort der Leistungserbringung:

Aktenzeichen	030502
Titel	Entwässerung und Entsorgung von Klärschlamm
Beschreibung	Die Stadt Visselhövede schreibt die Entwässerung für 2024 von ca. 2.000m ³ Klärschlamm durch eine mobile maschinelle Klärschlamm-entwässerung und die anschließende Klärschlamm-entsorgung aus. Dabei ist zu beachten, dass die Maßnahme mindestens zweimal durchgeführt werden muss, da jeweils nur ca. 1.000m ³ Klärschlamm zur Verfügung stehen.
ausf. Beschreibung	<p>Der Klärschlamm wird in einem Schlammsilo auf der städt. Kläranlage gespeichert und kann vor der Entwässerung aufgerührt werden.</p> <p>Das Filtratwasser kann in einem Speicherbehälter gesammelt werden und anschließend der Kläranlage bedarfsgerecht zugegeben werden. Die Entwässerung ist durch die beschränkte Kapazität des Filtratwasserspeichers begrenzt und muss daher vor Ort mit dem Leiter der Kläranlage abgestimmt werden. Die Kapazität des Filtratwasserspeichers liegt bei 450m³.</p> <p>Optimalerweise könnte eine Entwässerungsperiode über ein Wochenende geplant werden, sodass der Filtratwasserspeicher am Wochenende entleert werden kann.</p> <p>Durch die insgesamt begrenzten Kapazitäten im Schlammspeicherbehälter, sowie im Filtratwasserspeicher wird mindestens eine zweimalige An- und Abfahrt notwendig mit einer dazwischen liegenden Zeit von min. 2 Monaten.</p> <p>Eine Analyse des Klärschlammes ist bereits beauftragt, liegt aber noch nicht vor. Daher wird die Analyse aus 2022 als Anlage der Ausschreibung beigefügt. Spätestens zur Entwässerung sollte die Analyse vorliegen. Der Trockensubstanzanteil des Klärschlammes liegt bei ca. 2,2% - 2,6%. Der entwässerte Schlamm sollte im Mittel min. 22% aufweisen.</p>

Der entwässerte Klärschlamm muss innerhalb einer Woche nach jeder Entwässerung abgefahren werden und darf nur in geeigneten Mulden oder Containern gelagert und transportiert werden.

Für den Transport ist der Auftragnehmer verantwortlich.

Eine lückenlose Dokumentation über die Arbeitszeiten, Transport und Entsorgung ist zwingend erforderlich.

Zusätzliche Informationen:

- Die Klärschlammkonditionierung ist mit handelsüblichem Polymeren möglich. Versuche um ein geeignetes Produkt zu nutzen können nach Absprache ermöglicht werden. Für die geeignete Wahl ist der Auftragnehmer verantwortlich.
- Der Strom wird vom AG bereitgestellt.
- Ein Trinkwasseranschluss wird von der Kläranlage bereitgestellt.

Erfüllungsort: 27374 Visselhövede

6.) gegebenenfalls die Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose:

losweise Vergabe: ist nicht vorgesehen

7.) gegebenenfalls die Zulassung von Nebenangeboten:

Zulässigkeit Die Abgabe von Nebenangeboten ist nicht erlaubt.

8.) Etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist:

Beginn: 03.09.2024 - Ende: 15.12.2024

Dieser Auftrag kann nicht verlängert werden.

9.) die elektronische Adresse, unter der die Vergabeunterlagen abgerufen werden können oder die Bezeichnung und die Anschrift der Stelle, die die Vergabeunterlagen abgibt oder bei der sie eingesehen werden können:

Die Vergabeunterlagen stehen digital über die Deutsche eVergabe zur Verfügung.

Sie finden das Verfahren unter folgendem Link:

http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/a1f39b67-2b36-414e-ab12-eb21ce59eed4

10.) die Teilnahme- oder Angebots- & Bindefrist:

Angebotsfrist Die Frist endet am 02.08.2024 um 10:00 Uhr.

Bindefrist Die Bindefrist für abgegebene Angebote endet am 02.09.2024.

11.) die Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen:

keine allgemeinen Angaben

12.) die wesentlichen Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind:

keine Angaben

13.) die mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen:

keine allgemeinen Angaben

Folgende Nachweise sind im Einzelnen zu erbringen:

- I Erklärung zu Gewerbemeldung
- I Erklärung zu Umsatz
Mindestens 5 Mitarbeiter
- I Erklärung zu Referenzen
2 Referenzen in den letzten 4 Jahren zur Klärschlammkonditionierung und Entsorgung
- I Erklärung zu Haftpflichtversicherung
- I Erklärung zu Zertifikate
Entsorgungs- und beförderungszertifikate nach KrWG
- I Erklärung zu techn. Ausstattung
Eigene Entwässerungsanlagen inkl. erforderlicher Gerätschaften

14.) die Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden:

Preis - Gewichtung: 100

Sonstiges:

Zeitpunkt der Publikation: 12.07.2024 - 10:00 Uhr